



Sokółka dn. 02.02.2012r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 5000000 euro na wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu posadzek na oddziale dziecięcym, chirurgicznym, ginekologicznym, wewnętrznym strona lewa i prawa w ciągach komunikacyjnych, wymiana poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczenia na łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych w oddziale ginekologicznym w SPZOZ w Sokółce przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40 na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek do niniejszej SIWZ.

### Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2012 Nr ogłoszenia – 23831 - 2012; z dnia 27.01.2012

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. W przedmiarach robót na oddziałach objętych zamówieniem dotyczących wymiany poręczy na ścianach uwzględniono tylko reperację i podmalowanie miejsc uszkodzonych, natomiast w opisie technicznym zakres prac do wykonania pkt. 5 uwzględniono malowanie ścian farbami akrylowymi zmywalnymi dotyczy to również sufitów, które mają być szpachlowane. Czy w ofercie należy ująć powyższe roboty, jeżeli tak to proszę o podanie ilości.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z przedmiarem robót.

2. W przedmiarach robót dotyczących wymiany poręczy na ścianach objętych zamówieniem na oddziałach uwzględniono ogólnie – poręcze i odbojnice – jednak nie podana jest szerokość odbojnicy (czy 20cm lub 15, 10 itp) oraz czy są to odbojnice naklejane. W opisie technicznym pkt. 3 uwzględniono również montaż narożników. Prosimy o podanie szerokości odbojnic (gdyż ilość będzie taka sama jak poręczy) oraz czy należy montować narożniki, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Zamówieniu podlegają poręcze, bez odbojnic pod pojęciem narożniki projektant i Zamawiający rozumie półokrągłe zakończenie poręczy zgodnie z systemem C/S Acrovyn.

3. W przedmiarach nie ujęto wywozu gruzu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy dodać pozycję wywóz gruzu odpowiednio: Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 3,70m<sup>3</sup> „Remont posadzek na oddziale Ginekologicznym...”; Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 3,5m<sup>3</sup> „Remont posadzek na oddziale chirurgicznym...”; Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 10m<sup>3</sup> „Remont posadzek na oddziale wewnętrznym...”; Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 4m<sup>3</sup> „Remont posadzek na oddziale dziecięcym...”; Dodać poz.36 kosztorysu ofertowego 1m<sup>3</sup> „Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę...”;

4. W poz. 25 przedmiaru w WC dla niepełnosprawnych przyjęto brodziki natryskowe – syfon do brodzika. Czy do wyceny należy ująć brodzik czy tylko syfon brodzikowy?

Odpowiedź: Do wyceny należy ująć kratkę ściekową rys. nr. 2 dokumentacji technicznej „Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę...”.

5. W przedmiarach w WC dla niepełnosprawnych nie ujęto izolacji pionowej i poziomej z folii w płynie. Czy należy uwzględnić izolację z folii w płynie, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić izolację poziomą z folii w płynie 5m<sup>2</sup>. Dodać poz.37 kosztorysu ofertowego „Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę...”

6. W opisie technicznym podano wykładzinę antypoślizgową w systemie Tarkett. Prosimy o podanie parametrów technicznych, jakie powinna spełniać zastosowana wykładzina.

Odpowiedź: Wykładzina homogeniczna min. 15 lat gwarancji, odporność na poślizg klasa DS, grubość warstwy użytkowej min. 2mm, odporność na ścieranie grupa T.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce

Eugeniusz Giba